

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr. 49

VASTAVUSDEKLARATSIOON.

1. AS VALNES, Pärnu mnt. 139E/4, Tallinn.
2. Lukukorpus tuletõkkeustele: artikkel nr.1769.
3. Vastab EN 12209 nõuetele tuletõkke lukukorpuste osas ja omab selle kinnituseks CE vastavusdeklaratsiooni 0432-CPD-0120.01. Vastavalt antud standarditele võib kasutada seda tuletõkke ukse lukukorpust tuletõkkeustel tuletõkkeklassiga kuni 180 minutit.
4. Võib kasutada tuletõkkeustel sise- ja välistingimustes.
5. Toode on testitud järgneva ettevõtte poolt: MPA NRW – Nordrhein-Westfalen Materjalide Katsetamise Amet. Nando SPD nr. 0432.
6. Vastavusdeklaratsiooni väljaandja esindaja:
Kuldar Saun, juhatuse liige.
7. Välja antud: 15.01.2014.
8. K.Saun

